



# БАЛАШИХИНСКИЙ ВОДОКАНАЛ

Муниципальное унитарное предприятие Городского округа Балашиха  
"Балашихинский Водоканал"

ИНН 5012091227 / КПП 500101001 / ОГРН 1165012050565

## Технические требования к сдаче документации для получения справки о выполнении технических условий

Строительная организация обязана предоставить инженеру технического надзора следующие документы:

1. Исполнительные чертежи на инженерные сети и сооружения (план М1:2000, М1:500, профиль, детализовка).
2. Акты скрытых работ и конструктивных элементов на всех этапах строительства и реконструкции трубопроводов и сооружений.
3. Акт о санитарной обработке магистралей и сооружений.
4. Акты герметичных испытаний трубопровода на прочность и герметичность.
5. Гарантийный паспорт строительной организации на сдаваемый объект с указанием срока ответственности за скрытые дефекты.
6. Сертификаты и паспорта на используемое оборудование.
7. Протокол испытания контрольного сварного соединения полиэтиленовых труб.
8. Акт на очистку полости и промывку трубопровода для удаления оставшихся загрязнений и случайных предметов путем гидропневматической промывки или гидромеханическим способом с помощью очистного устройства (поролонный поршень, прочистной снаряд и т.п.).
9. Акт телевизионной диагностики осмотра внутренней поверхности трубопровода.

Директор

Н.И. Говричев