

БАЛАНС ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ: МБОУ СОШ №1138

По водопроводным вводам : МО, г.Балашиха, ул. Сахарова, д.32

С 01.01.2020 г.

№ п/п.	Наименование производственных и административных зданий	Технологический процесс	Кол - во единиц оборудования		Нормы водопотребления			Общее водопотребление, м³/сут.	Источники водоснабжения, м³/сут.				Безвозвратные потери, м³/сут.	Водоотведение, м³/сут.				Водосток		
			Кол-во часов работы		обоснование	расход на ед. оборудования, м³/сут.	требуемое количество воды		городской водопровод	артезианские скважины	технический водопровод	оборотные системы		Хоз-быт	нормативно-чистые	загрязненные механич. и минер. примеси	загрязненные хим., органич. и пр. примеси			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1	Педагоги	хоз-быт	56	ХВС	СП 30.13330.2016	0,0132	пит	0,7392	0,7392				0,7392							
			56	ГВС		0,0068		0,3808	0,3808				0,3808							
2	Учащиеся		1130	ХВС		0,0132		14,916	14,916				14,916							
			1130	ГВС		0,0068		7,684	7,684				7,684							
3	Столовая (приготовление блюд)		2372	ХВС		0,0086		20,40	20,40				20,40							
			2372	ГВС		0,0034		8,06	8,06				8,06							
Итого			ХВС				36,05	36,05	м³/сут -	793,20	м³/мес		36,05	м³/сут -	793,20	м³/мес				
			ГВС				16,13	16,13					16,13							
ИТОГО по объекту:							52,184	52,184	м³/сут -	1148,05	м³/мес		52,184	м³/сут -	1148,05	м³/мес				

СРЕДНЕМЕСЯЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО РАБОЧИХ ДНЕЙ - 22 дня

Внутреннее пожаротушение: пожарные рава - 4 шт, по 2,5 л/сек каждый (СП 10.13130.2009 г.) 93л/час - 27 м³/сут на каждый

Внешнее пожаротушение: 1 пожарный гидрант

Директор

Иванов Алексей Валерьевич

МП

подпись, дата